■ 「温冷感空調管理」基本設定画面変更

○対象ユーザー:建物管理ユーザー

① 変更概要

全ページの全オブジェクトを一括設定できるようになります。

[Φ一括設定]ボタンの対象オブジェクトを表示中ページの全オブジェクトから全ページの全オブジェクトに変更します。 これに伴い[Φ選択中のオブジェクトを設定]ボタンを追加します。

② 変更後画面イメージ

	2000	10 Mar														
antiservice (rd =	1500.	16 C/												Japar	iese Dulluse	r AJUJ 110
	管理	/ 温冷	感空調管理 / オブジェク	クト一覧												
	0-	#19 #	◎ 選択中のオブジェクトを設定													

机酸晶塔		No	VAV名	要求対応	ADVIDUATE CONTRACTOR					効果待ち時	即時対応推	中告対法権	リセット待福			
機能制度管理		NO.	Q 設力込み		2008	A.C.10	SUD?	高い目生	設定 上限価	設定 下限価	(分)	(分)	(分)	(分)	有効/無効	
		501	SE WAV1	200h	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	27.0h	
		507	SE VAV2	(10)	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	1000 ET 100	
・ 空調スクシュール管理		503	SE VAV3		2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10		
		504	SE VAV4	補助	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10		
AJOINT M		505	SE VAVS	おわ	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	27.0h	
		506	SE VAV6	An 22	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	AN 23	
EXACTED AND AN ADVENTION OF A DVE		507	SE VAV7	福功	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10		
		506	SF VAV8	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有效	
107-201-2010		509	SE VAV9	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	#101	
ログの新設的計算機		510	SE VAV10	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有效	
		511	5F VAV11	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有効	
		512	5F VAV12	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有效	
		513	5F VAV13	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有効	
		514	5F VAV14	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有効	
		515	SF VAV15	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有效	
		516	5F VAV16	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有28	
		517	SF VAV17	有効	2.0	2.0	0.5	0.5	26.0	22.0	10	10	20	10	有効	

※建物管理ユーザー権限でログインした場合の画面

- ③ 変更点
 - [۞一括設定]ボタンの対象

: 全ページの全オブジェクト (変更前 : 表示中ページの全オブジェクト) : あり(変更前 : なし)

[亞選択中のオブジェクトを設定]ボタン : あり(変更前:なし)

④ 操作可能な項目(変更がある項目のみ)

- 一括設定
 : 全ページの全オブジェクトを一括設定
- 選択中のオブジェクトを設定:選択中のオブジェクトを一括設定